


Nr.p.k.	Grupa	Apzīm.	Nr.	Apzīm.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaitis	Elektriskā jauda (kW)	Piezīmes/ražotājs
20	20 HS	1 M	101				Motors	1450 rpm	Gab.	1	30	Cemner vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
21	20 HS	1 LTS	101	PT30			Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
22	20 HS	1 PT	101	PT5401			Spiediena devējs	0-250bar 4-20mA	Gab.	1		Ifm vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
23	20 HS	1 P	101	30A(C)46X163H			Sūkņis	60 l/min 180 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
24	20 HS	1 V	101	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
25	20 HS	1 V	102	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
26	20 HS	1 V	103	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
27	20 HS	1 V	104	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
28	20 HS	1 V	105	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
29	20 HS	2					Hidrostacija					KOMFORTS vai ekvivalents
30	20 HS	2 M	101				Motors	1450 rpm	Gab.	1	11	Cemner vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
31	20 HS	2 LTS	101	PT30			Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
32	20 HS	2 PT	101	PT5401			Spiediena devējs	0-250bar	Gab.	1		Ifm vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
33	20 HS	2 P	101	30A(C)46X163H			Sūkņis	60 l/min	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
34	20 HS	2 V	101	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
35	20 HS	2 V	102	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
36	20 HS	2 V	103	RPE3-10			Elektromagnētiskais vārstis	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostācijas komplektācija
37	20 H	1 V	201				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
38	20 H	1 V	202				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
39	20 H	1 V	203				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
40	20 H	1 V	204				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
41	20 H	1 V	205				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
42	20 H	1 V	206				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
43	20 H	1 V	207				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
44	20 H	1 V	208				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
45	20 H	2 V	201				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
46	20 H	2 V	202				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
47	20 H	2 V	203				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
48	20 H	2 V	204				2-celju lodveida vārstis, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscand vai ekvivalents
30.grupa Saspiestā gaisa sistēma												
1	30 SGS	1		K3			Kompresors ar resīverī	270 360/min 10bar	Komp.	1	3	"Champion" vai ekvivalents
2	30 SGS	1 V	201				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
3	30 SGS	1 V	202				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
4	30 SGS	1 V	203				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
5	30 SGS	1 V	204				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
6	30 SGS	1 V	205				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
7	30 SGS	1 V	206				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents

<div><div><div>“C. PROJEKTI” SIA</div><div>ZIEDU 4, MADONA, LV-4801</div><div>TĀLR. 29 455 017</div><div>REG. NR. 45403022000</div></div></div>							
"STRĀSA KONSULTANT" SIA							
BRASLAS 271-5, RĪGA, LV-1084							
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742							
INFO @STRASALV, REG. NR. 40003226022							
PASŪTĪTĀJS: SIA "MADONAS SILTUMS"				STADIJA:			
BŪVOBJEKTS: 0.99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA				LĀPAS NR: VAS-10			
KUSA, ARONAS PAGASTS,				LĀPU SKATIS:			
MADONAS NOVADS							
RASĒJUMS:				MĒROGS: BM			
SPECIFIKĀCIJA				FORMĀTS:			
				ARH.NR.:P17004.3_VAS_10.B1			
				DATUMS: 27.09.2017.			
DAĻAS VAD.				AIZVĒITO:			
IZSTRĀDĀJA				LĀPAS CAUREJOŠ.NR.			