



Nr. p.k.	Gr.	Apz.	Nr.	Apz.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaitis	Elektriskā jauda (kW)	Ražotājs
63	50 TK	0 V	401	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
64	50 TK	0 V	402	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
65	50 TK	0 V	403	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
66	50 TK	0 V	405	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
67	50 TK	0 V	406	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
68	50 TK	0 V	407	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
69	50 TK	0 V	408	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
70	50 TK	0 V	409	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
71	50 TK	0 V	410	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
72	50 TK	0 V	411	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
73	50 TK	0 V	412	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
74	50 TK	0 V	413	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
75	50 TK	0 V	414	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
76	50 TK	0 V	415	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
77	50 TK	0 V	501	Zeparo ZUT25			Automātiskais atgaisotājs	G1" I PN10	gab.	1		IMI PNEUMATEX
78	50 TK	0 V	701	Prescor S1700-2			Drošības vārsts 6,0 barg	G2" / G2-1/2"	gab.	1		FLAMCO
79	50 TK	0 V	801	275 H 150 C 50			Pretvārsts atloku	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
80	50 TK	0 V	802	275 H 150 C 50			Pretvārsts atloku	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
81	50 TK	0 V	803	275 H 150 C 50			Pretvārsts atloku	DN80 PN16	gab.	1		ZETKAMA
60. grupa. Ūdens apgāde												
1	60 U	0 V	201	R850X025			Lodveida ventīlis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
2	60 U	0 V	202	R854LX025			Lodveida ventīlis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
3	60 U	0 V	203	R850X023			Lodveida ventīlis vītņu	G1/2" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
4	60 U	0 V	204	R850X023			Lodveida ventīlis vītņu	G1/2" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
5	60 U	0 V	501	Zeparo ZUT15			Automātiskais atgaisotājs	G1/2" I PN10	gab.	1		IMI PNEUMATEX
70. grupa. Ķīmiskā ūdens sagatavošana												
1	70 U	0 US	101	MTK 1/2"			Ūdens skaitītājs aukstam ūdenim Qp=1,5m³/h	G1/2" PN16	gab.	1		ZENNER
2	70 U	0 F	101	R74AY004			Filtrs vītņu	G3/4" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
3	70 U	0 PI	101	111.10 HP100			Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
4	70 U	0 PI	102	111.10 HP100			Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
5	70 U	0 PI	103	111.10 HP100			Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
6	70 U	0 PI	104	111.10 HP100			Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
7	70 U	0 V	201	R850X024			Lodveida ventīlis vītņu	G3/4" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
8	70 U	0 V	202	R850X024			Lodveida ventīlis vītņu	G3/4" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
9	70 U	0 V	203	R850X024			Lodveida ventīlis vītņu	G3/4" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
10	70 U	0 V	204	R850X024			Lodveida ventīlis vītņu	G3/4" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
11	70 U	0 V	205	R850X024			Lodveida ventīlis vītņu	G3/4" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
12	70 U	0 V	301	VF 04 - 1/2" E			Piebarošanas vārsts	G3/4" A-A PN16	gab.	1		HONEYWELL
13	70 U	0 V	401	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
14	70 U	0 V	402	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
15	70 U	0 V	403	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
16	70 U	0 V	404	910.11			Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
17	70 U	0 V	801	R60Y004			Pretvārsts atloku	G3/4" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI

<div><div><div><div>ROJEKTI</div><div>TĀLR. 29 455 017 REG. NR. 45403022000</div></div></div><div><div>"C PROJEKTI" SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801</div><div>TĀLR. 29 455 017 REG. NR. 45403022000</div></div></div>				<div><div><div><div>STRĀSĀ KONSULTANTI</div><div>BRASLAS 271-1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022</div></div></div><div><div>"P-17-004.3"</div></div></div>			
PASŪTĪTĀJS: SIA "MADONAS SILTUMS"				STADIJA:			
BŪVOBJEKTS: 0.99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA KUSA, ARONAS PĀGASTS, MADONAS NOVADS				LAPAS NR: SM-6.5			
RĀSĒJUMS:				LAPU SKAITS:			
KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA				MĒROGS: BM			
				FORMĀTS:			
				ARH.NR.: P17004.3_SM_6.5_B1			
				DATUMS: 10.08.2017.			
DAĻAS VAD.				M. ETIKINS			
IZSTRĀDĀJA				M. SHASHKOV			
				LAPAS CAUREJOŠ.NR.			