

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Tehniskais projekts izstrādāts ievērojot Latvijas būvnormatīvus un saskaņā ar tehniskajām prasībām.
2. Šajā sadaļā aprakstīta un attēlota katlu mājas iekārtu darbības un vadības savstarpējie pamatprincipi, kurus jānodrošina izvēloties konkrētu iekārtu ražotāju un/vai piegādātāju. Šī sadaļa balstīta uz ĀS “KOMFORTS” ražoto un piegādāto iekārtu komplektāciju un darbības principu. Konkrētas iekārtas darbības un vadības aprakstu precizēt iekārtu ražotāja automātikas aprakstos.
3. Šajā sadaļā nav iekļautas automātikas skapju izpildshēmas, kabeļu žurnāli un kabeļu trases novietojumi telpā, kuras, ievērojot izvēlētajā tehnoloģijas ražotāja / piegādātāja prasības, tehniskās specifikācijas prasības un šajā sadaļā minētās minimālās prasības, ir jāizstrādā un jāiekļauj VAS izpilddokumentācijas sastāvā, kas jāiesniedz Pasūtītājam būvniecības laikā. Visi nepieciešamie materiāli (kabeļi, kabeļu trepes, stiprinājumi utt.), iekārtas u.c., kas nav norādītī rasējumos un/vai materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešami aprakstītās funkcionalitātes nodrošināšanai, ir jāiekļauj būvuzņēmējam darbu tāmēs.
4. Kabeļu trases novietojumu pieļauts precizēt montāžas laikā saskaņā ar reālo situāciju dabā. Kabeļu trases novietot maksimāli tuvu EL kabeļiem, ja ir pieļaujams, tad atļauts izmantot EL kabeļtrepes.
5. Visas atsaucēs uz iekārtu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, iecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa air iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem. Visas iekārtas montēt atbilstoši rūpnīcu ražotāju prasībām.
7. Visu iekārtu ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu veikt atbilstoši iekārtu izgatavotāju rūpnīcas instrukcijām, kuri ir kvalificēti un atbilstoši sertificēti speciālisti.
8. Visu iekārtu metāla daļas jāsazemē.

VAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS NR.	LAPAS SATURS
VAS-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
VAS-2	SKAIDROJOŠS APRAKSTS
VAS-3	SKAIDROJOŠS APRAKSTS
VAS-4	SKAIDROJOŠS APRAKSTS
VAS-5	PRINCIPIĀLĀ SHĒMA
VAS-6	PRINCIPIĀLĀ SHĒMA
VAS-7	SPECIFIKĀCIJA
VAS-8	SPECIFIKĀCIJA
VAS-9	SPECIFIKĀCIJA
VAS-10	SPECIFIKĀCIJA
VAS-11	SPECIFIKĀCIJA

Šī būvprojekta VAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

DAINIS LAMBERTS

(vārds, uzvārds)



3-00915

(sertifikāta nr.)

29.09.2017

(datums)

(paraksts)

<div><div><div>STK STRAŠKONSAULTANTU SIA</div></div><div><div>"C. PROJEKTT" SIA</div><div>ZIEDU 4, MADONA, LV-4801</div><div>TĀLR. 29 455 017</div><div>REG. NR. 45403022000</div></div></div>		<div><div><div>P-17-004.1</div></div></div>	
BŪVPR. VAD.	I. KETLERE-KRŪMIŅA	DATUMS:	
"STRĀSA KONSULTANT" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022			
PASŪTĪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"	STADIJA:	
BŪVOBJEKTS:	1.2 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS	LAPAS NR:	VAS-1
RASĒJUMS:	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	LAPU SKAITS:	11
		MĒROGS:	BM
		FORMĀTS:	
		ARH.NR.:P17004.1_VAS_01_B1	
PROJ. VAD.	D. LAMBERTS	DATUMS:	29.09.2017.
DAĻAS VAD.	M. SHASHKOV	AIZVIETO:	
IZSTRĀDĀJA	M. SHASHKOV	LAPAS CAURĒJOŠ.NR.	