

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“Madonas Siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471, PVN reģistrācijas Nr. LV45403004471
Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis 64807400, 64807401, e-pasts madonas.siltums@apollo.lv
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV57UNLA 0030900609809

Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

22.02.2019. Nr. 1-9/93

Par saraksti iepirkumā

SIA “Madonas Siltums” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrās **”Esošās katlu mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana”**, identifikācijas numurs **MS 2019/3 KF**, **”Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana”**, identifikācijas numurs **MS 2019/2 KF**, **”Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana”**, identifikācijas numurs **MS 2019/1 KF**, ir saņēmusi jautājumus par iepirkumu un sniedz atbildes:

1.jautājums:

Vai atbilstoši 2017.gada 12.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”, piegādātājam piedāvājumā jāiekļauj dūmgāzu attīrīšanas iekārta (filtrs)? Objekti **”Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana”**, **”Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana”**.

Atbilde:

Uz iepriekšminētajiem objektiem šie Ministru kabineta noteikumi neattiecas, jo paredzēts uzstādīt 0,99 MW katlu.

2.jautājums:

Vai Barkavā zibensaizsardzība ir nepieciešama? Vai arī tiks izmantota esošā?

Atbilde:

Atbilstoši LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” noteiktajām prasībām Barkavas katlu mājas ēka ir aprīkota ar esošu zibensaizsardzības sistēmu. Bet ir nepieciešamas izbūvēt zemējumu iekārtu un konstrukciju sazemēšanai, kā arī tai pievienot esošo zibens aizsardzības sistēmas virszemes daļu (saskaņā ar būvprojektu).

3.jautājums:

Vai Ozolos zibensaizsardzība ir nepieciešama? Vai arī tiks izmantota esošā?

Atbilde:

Atbilstoši LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" noteiktajām prasībām Ozolu katlu mājas ēkā ir jāierīko zibensaizsardzības sistēma (saskaņā ar būvprojektu).

4.jautājums:

Vai Ozolos rezerves strāvas padeve (ģenerators) ir nepieciešams? Un, ja ir ar kādu jaudu.

Atbilde:

Ozolos jau ir ģenerators.

5.jautājums:

Vai Barkavā un Ozolos ir pieejami ārējo elektrotīklu plāni? Nav skaidrs kā jāizbūvē spēka kabeļi AXP 4X150 (~100m)

Atbilde:

Ārējo elektrotīklu plāna nav, bet minētais darbu apjoms jāiekļauj piedāvājumā un konkrēti veicamais darbs tiks precizēts būvdarbu laikā.

6.jautājums:

Kusas darbu apjomos LT-07/08/2017 tāmes pozīcijā 7.030 ir dots šāds kabelis "Kabelis AXMK 5x35 montāža", šāda kabeļa marka neeksistē.

Atbilde:

Pareizais apzīmējums – NYM –J-1 5X35.

SIA "Madonas Siltums"
Valdes loceklis,
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

U.Lielvalodis

Arāja 26564138

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.