

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “Madonas Siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471, PVN reģistrācijas Nr. LV45403004471
Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis 64807400, 64807401, e-pasts madonas.siltums@apollo.lv
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV57UNLA 0030900609809

Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

27.05.2019. Nr. 1-9/104

Par saraksti iepirkumā

SIA “Madonas Siltums” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrās ”**Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā**”, identifikācijas numurs **MS 2019/7 KF**, ir saņēmusi jautājumus par iepirkumu un sniedz atbildes:

Jautājumi par 11.pielikumā norādītajiem darbu apjomiem:

1.Jautājums:

Lokālā tāmē nr.1/3 “Siltumtrases cauruļvadu montāžas darbi Valmieras ielā” pozīcijā Nr.71 nav norādīti metri cauruļvadu hidrauliskajai pārbaudei, lūdzam precizēt.

Atbilde:

Cauruļvadu hidrauliskajai pārbaude - 1474 m.

2.Jautājums:

Lokālā tāmē 2/3 “Siltumtrases cauruļvadu montāžas darbi Ievu ielā” kopējais cauruļu metru apjoms ir 614 m, bet 71. pozīcijā cauruļvadu apjoms hidrauliskajai pārbaudei norādīts 201 metrs, lūdzam precizēt.”

Atbilde:

Cauruļvadu hidrauliskajai pārbaude - 626 m.

3.Jautājums:

Lokālā tāmē 3/3 “Siltumtrases cauruļvadu montāžas darbi Liepājas ielā” pozīcijā Nr.61 norādītais izolācijas savienojumu apjoms ir 186 gab., bet tāmes pozīcijās no 52.-65. izolācijas savienojumu apjoma kopsomma ir 266 gab., lūdzam precizēt.”

Atbilde:

Izolācijas savienojumu apjoms ir 266 gab.

4.Jautājums:

Lokālā tāmē 4/3 “Siltumtrases cauruļvadu montāžas darbi Ziedu ielā” pozīcijā Nr.45 norādītais izolācijas savienojumu apjoms ir 296 gab., bet tāmes pozīcijās no 46.-49. izolācijas savienojumu apjoma kopsomma ir 348 gab., lūdzam precizēt.”

Atbilde:

Izolācijas savienojumu apjoms ir 348 gab.

5.Jautājums:

Lokālā tāmē nr.4/3 “Siltumtrases cauruļvadu montāžas darbi Ziedu ielā” kopējais metru apjoms ir 1528 m, bet pozīcijā Nr.66 cauruļvadu apjoms hidrauliskajai pārbaudei norādīts 1191 m, lūdzam precizēt.

Atbilde:

Cauruļvadu hidrauliskajai pārbaude - 1528 m.

SIA “Madonas Siltums”
Valdes loceklis,
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

U.Lielvalodis

Arāja 26564138

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.